

**APROB ADMITEREA
Primaria Orasului DETA**

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției:

„ Extindere rețea electrică de interes public, zona str.Orhideelor,BI.D-34 locuri de consum, CF 401148, oraș Deta, jud. Timiș „, PROIECTARE si EXECUTIE lucrări executate în cadrul contractelor de proiectare si executie lucrări nr. 2918 din 25.03.2022 , încheiate între **Orasul DETA și S.C. **M.D. ELECTRIC S.R.L.**, cu sediul social in localitatea....., în calitate de **executant**.**

1. Obiectivul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrativă: Jud. Timiș, Oraș Deta, **zona str.Orhideelor,BI.D-34 locuri de consum**,
- număr cadastral/număr topografic: **401148 Deta**
- număr carte funciară: **CF 401148**

Pth. Nr.75/11.04.2022 executat de S.C. M.D. ELECTRIC S.R.L.-pct.lucru –

2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 11 din data de 27.04.2022, eliberată de Primăria Oraşului DETA, cu valabilitate până la data de 27.04.2023.

3. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea în data de 24.10.2022, fiind formată din:

- Președinte:

- Membri:

- Secretar: P.F.A. RASVANESCU GHEORGHE

Au mai fost prezenți la recepție:

Proiectant: S.C. **M.D. ELECTRIC S.R.L.** - Timisoara
Ing. - Proiectant

Executant: S.C. **M.D. ELECTRIC S.R.L.** - Timisoara

5. Secretariatul a fost asigurat de **RASVANESCU GHEORGHE** , diriginte de șantier autorizat în domeniul 9.1.-rețele electrice, 8.1. autorizație nr. 20464/10.12.2010

6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

6.1. Capacități fizice realizate : 34 locuri de consum -alimentare printr-un circuit nou subteran,executand urmatoarele lucrari:realizare coloana intre bornele trafo si tablou JT -L=30 m(4x7,5m)conductor din cupru tip 1x150mmp - realizare LES 0,4 kV,L total=175m, din cablu tip Al 3X150+95Npozat in tub de protectie ;montare caseta stradala langa postul existent,in care se va lega coloana nou proiectata a transformatorului, echipare cu intrerupator tetrapolar automat de 250A-pozare cablu tip 3x50+25C , L=41 m (2x20,5m)din firida de distributie in tablourile de

distributie si contorizare proiectate. Se vor monta: - firida de distributie E3+4=1 buc.; - tablou de distributie si contorizare monofazata cu 17 locuri de consum= 2 buc .;-priza de pamant de 10 ohmi pt. firida.

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și a altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr.1 la prezentul proces-verbal.

Nu este cazul

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal.

Nu este cazul

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor împiedică nerealizarea uneia sau mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele.

Nu este cazul

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de **86.492,00 lei fără TVA** și **102.925,48 lei cu TVA**.

6.6. Perioada de garanție este de 24 luni.

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/ Direcția pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.):

Nu este cazul

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

ADMITEREA RECEPȚIEI LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

pentru obiectivul de investiție: **Extindere rețea electrică de interes public, zona str.Orhideelor,BI.D-34 locuri de consum, CF 401148, oraș Deta, jud. Timiș**

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

- Executantul și-a îndeplinit obligațiile în conformitate cu prevederile contractului și ale documentației de execuție;
- S-a constatat respectarea prevederilor din autorizația de construire;
- Existența adeverinței de confirmare a platii cotelor ISC eliberata de IJC Timis nr. DO-2022-385072-2 in data de 18.10.2022;
- Cartea tehnică a construcției a fost întocmită cu respectarea prevederilor HG nr.273/1994 si HG 343/2017 completată;
- Referatul privind modul de respectare a proiectului de execuție, pe parcursul derulării lucrărilor, întocmit de catre proiectant S.C. **M.D. ELECTRIC S.R.L.** - Timisoara;
- Referatul dirigintelui de șantier cu privire la modul cum a fost executată lucrarea.

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

-

10. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file, a fost încheiat astăzi 24.10.2022 la Primaria Orasului Deta, jud. Timis in 5 exemplare.

11. Alte mențiuni: Nu este cazul.

COMISIA DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

- Președinte:

- Membri:

- Secretar:

INVITAȚI:

Proiectant: S.C. **M.D. ELECTRIC S.R.L.** - Timisoara

- Proiectant -

Executant: S.C. **M.D. ELECTRIC S.R.L.** - Timisoara

-